

Управление образования
администрации
Каратузского района

Муниципальное бюджетное
общее образовательное
учреждение "Таскильская средняя
общеобразовательная школа"
(МБОУ "Таскильская средняя
общеобразовательная школа")

Информация

на предписание № 35\1\1- 6 от 24.09.2020 года. « Об устранении нарушений
требований пожарной безопасности , о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара»

ИНН
ОГРН
№ 43 /
" 24 " 12
662855, Россия, Красноярский край,
Каратузский район, с.Таскино,
ул. Школьная, 1

1. В здании школы на первом этаже, дверь между помещениями для приготовления пищи и столовой, имеет предел огнестойкости менее E130.(
СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

2. В здании школы дверь, ведущая из помещения для трудового обучения в коридор первого этажа, имеет предел огнестойкости менее E160.
СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

3. В здании школы дверь, ведущая из помещения книгохранилища в коридор второго этажа, имеет предел огнестойкости менее E160.

СП.4.131.2013(4).Пункт – 5.6.4.

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

4. В здании школы в коридоре второго этажа, расстояние между огнетушителями превышает 20 метров.

Пункт – 474 (3).

Нарушение не устранено.

Срок устранения до 01.07.2021 г.

