

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Красноярскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
(наименование территориального органа МЧС России)

**660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон 391-211-45-91, [sekretar@mchskrsk.ru](mailto:sekretar@mchskrsk.ru)**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Каратузскому району**  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**662850, с. Каратузское, ул. Колхозная, 70, тел. 8(39137) 21-2-79 ([pc54@mchskrsk.ru](mailto:pc54@mchskrsk.ru))**

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**Предписания №35/1/1-6**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение**

**«Таскинская средняя общеобразовательная школа»**

**ИНН-2419003941 ОГРН-10224000875958.**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Каратузского района по пожарному надзору В.В. Иванова от «21» августа 2020 года № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. «01» сентября 2020 года, до 14 ч. 00 мин. «24» сентября 2020 года проведена плановая выездная проверка: государственным инспектором Каратузского района по пожарному надзору Соколовым Михаилом Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

объекта защиты – муниципального бюджетного образовательного учреждения «Таскинская средняя общеобразовательная школа», расположенного по адресу: Красноярский край, Каратузский район с. Таскино ул. Школьная, 1.

Совместно с директором МБОУ Таскинская СОШ Мигла Л.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п  | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности |
|--------|--|---|--|
| 1      | 2  | 3   | 4  |
| 35/1/1 | В здании школы на первом этаже, дверь между  | СП 4.13130.2013(4). Пункт-5.6.4. Предусматриваемые в составе  | 01.07.2020 г.  |

|        |   |  |                |
|--------|---|--|----------------|
| К-18   | помещениями для приготовления пищи и столовой, имеет предел огнестойкости менее EI30.   | <p>объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p><b>Таблица-24(2).</b></p>   |                |
| 35/1/2 | <p>В здании школы дверь ведущая из помещения для трудового обучения в коридор первого этажа, имеет предел огнестойкости менее EI60.</p> | <p><b>СП 4.13130.2013(4). Пункт-5.6.4.</b> Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.</p> <p><b>Таблица-24(2).</b></p> | 01.07.20201 г. |
| 35/1/3 | <p>В здании школы дверь ведущая из помещения книгохранилища в коридор второго этажа, имеет предел огнестойкости менее EI60.</p>         | <p><b>СП 4.13130.2013(4). Пункт-5.6.4.</b> Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.</p> <p>Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек,</p>  | 01.07.20201 г. |

|        |  |   |                |
|--------|--|---|----------------|
|        |  | серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа.   |                |
|        |  | <b>Таблица-24(2).</b>   |                |
| 35/1/4 | В здании школы в коридоре второго этажа, расстояние между огнетушителями превышает 20 метров.  | <b>Пункт-474(3).</b> Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. | 01.07.20201 г. |
| 35/1/4 | В здании школы на первом этаже, двери, ведущие на лестничную клетку, имеют обычное остекление. | <b>Пункт-36(3).</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:<br>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.   | 01.07.20201 г. |
| 35/1/5 | В здании школы на втором этаже, двери, ведущие на лестничную клетку, имеют обычное остекление. | <b>Пункт-36(3).</b> При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:<br>е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.   | 01.07.20201 г. |
| 35/1/6 | В здании школы на первом этаже, дверь между помещениями для приготовления пищи и               | <b>СП 4.13130.2013(4). Пункт-5.6.4.</b> Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблока выделяются   | 01.07.20201 г. |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | столовой, имеет предел огнестойкости менее EI30. | противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.<br><br>Таблица-24(2). |  |
|--|--|--|--|

|  |   |
|--|---|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |   |
| 1.   | Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  |
| 2.   | Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  |
| 3.   | «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме». |
| 4.   | СП 4.13130.2013   |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор  
Каратузского района по пожарному надзору

М.В. Соколов

«24» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ Таскинская СОШ

Л.А. Мигла

«24» 09.2020 г.

Телефон доверия:

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 8 (391) 227-09-19