



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура
Красноярского края

Прокуратура
Каратузского района

ул. Советская, 55,
с. Каратузское,
Каратузский район,
Красноярский край, 662850

Директору
МБОУ Таскинская СОШ

Мигла Л.А.

АП. 02.10.06 № 21/04-0016

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.

В силу части 3 приведенной статьи Федерального закона к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится создание безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, их содержание в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;

Прокуратурой Каратузского района проведена проверка исполнения МБОУ Таскинская СОШ законодательства о пожарной безопасности.

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средство противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

АВ № 000714

требованиях пожарной безопасности» определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в числе к зданиям и сооружениям.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), которые устанавливают требования к содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений организаций в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной проверкой установлено, что требования по обеспечению пожарной безопасности МБОУ Таскинская СОШ должным образом исполняются. В ходе проверки выявлены следующие нарушения ППР:

запорно-пусковое устройство огнетушителя №2, марки ОП-4(3) –АВС 2015 г.в., расположенного в кабинете «Химия» не опломбировано соответствующей роторной пломбой (п-475, 476, 477 ППР);

не обеспечена перезарядка огнетушителя №2, марки ОП-4(3) –АВС 2015 г.в., расположенного в кабинете «Химия» (на датчике индикатора данное положение на нуле) (п-478 ППР);

запорно-пусковое устройство огнетушителя №8, марки ОУ-3-ВСЕ, 2011 г.в., расположенного в коридоре второго этажа не опломбировано (сорвана пломба) (п-475, 476, 477 ППР);

запорно-пусковое устройство огнетушителя №19, марки ОП-4(3) –АВС, расположенного в помещении электрощитовой не опломбировано (сорвана пломба) (п-475, 476, 477 ППР);

запорно-пусковое устройство огнетушителя №16, марки ОУ-3, расположенного в помещении электрощитовой не опломбировано (сорвана пломба) (п-475, 476, 477 ППР);

под лестничным маршем первого этажа возле главного входа в школу хранятся различные вещи и горючие материалы (деревянные из лакокрасочных материалов) (п-23 ППР);

в школе отсутствуют дубликаты ключей от некоторых кабинетов второго этажа школы, в связи с чем в случае возникновения пожара руководители организации не обеспечат доступ пожарным подразделениям для локализации и тушения пожара (п-35 ППР).

Согласно ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Выявленные в ходе проверки нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего отношения должностных лиц к исполнению возложенных обязанностей, а также отсутствия должного контроля за их деятельностью со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона «Прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.

Принять меры к устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих и недопущению подобных нарушений в дальнейшей работе. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения и принятых мерах в течение месяца со дня внесения представления сообщить прокурору района письменно с приложением копий приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

И.о. прокурора района –
заместитель прокурора района

юрист 1 класса



П.А. Акунченко

В.Л. Логунова, тел. 2-13-49